

СОГЛАСОВАНО  
Председатель ОКТЯБРЬСКОЙ РОО  
ПОООООО ВОИ

  
А.И. Мироненко  
«29» апреля 2022 г.  


УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГАУК «Пензенский  
драматический театр»

  
А.В. Фомин  
«29» апреля 2022 г.  


**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта ГАУК «Пензенский драматический театр»
- 1.2. Адрес объекта 440000, г. Пенза, ул. Московская, 89
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 5 этажей, 1640 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка нет.
- 1.4. Год постройки здания 2010 г., последнего капитального ремонта нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное учреждение культуры «Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского», ГАУК «Пензенский драматический театр»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 440000, г. Пенза, ул. Московская, 89
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство культуры и туризма Пензенской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 440026, г. Пенза, ул. Красная, 71, тел. 56-63-09

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
**(по обслуживанию населения)**

- 2.1 Сфера деятельности культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг создание и показ спектаклей, бенефис\* музыкальных детских и вечерних спектаклей, мюзиклов, концерт гастролей, творческих вечеров, фестивалей и конкурсов, представление интерьеров театра для фотосъемки и видеосъемки физическим лицам.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте

- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 480 чел., вместимость - 1000 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

К ГАУК «Пензенский драматический театр» можно проехать на автобусах № 25, 54, 66, 70, 82с, 149, 164, 165, 166, 169, 430, 603, на троллейбусах № 2, 6, 7, на маршрутных ТС № 1, 2а, 4, 5, 5к, 6, 9к, 9м, 10, 10а, 13, 29, 34, 43, 49, 63, 68, 75, 77, 80, 85, 89, 93, 99, 154, 155, 160, 162, 168, 30, 414 до остановки «Центральный рынок», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: на маршрутах № 54, 66, 70, 149 курсирует низкопольный транспорт с выдвижными аппарелями.

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 259 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.
- 3.2.4 Перекрестки: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть  
от пешеходного перехода на улице Бакунина вдоль театра тротуар с перепадами высот – бордюры высотой 0,14 м.  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О-в, Г-п, Г-ч, У) ДУ-И (К, О-н, С-п, С-ч)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О-в, Г-п, Г-ч, У) ДУ-И (К, О-н, С-п, С-ч)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О-в, Г-п, Г-ч, У) ДУ-И (К, О-н, С-п, С-ч)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О-в, Г-п, Г-ч, У) ДУ-И (К, О-н, С-п, С-ч)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О-в, Г-п, Г-ч, У) ДУ-И (К, О-н, С-п, С-ч)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О-в, Г-п, Г-ч, У) ДУ-И (К, О-н, С-п, С-ч)

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** Здание театра признано доступным условно для всех категорий людей с инвалидностью.

Для решения вопросов доступности для ВСЕХ КАТЕГОРИЙ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ (К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У) необходимо:

- выйти на Администрацию города Пензы и обслуживающую прилегающую территорию организацию ЖКХ с предложением о приведении в соответствие с требованиями законодательства остановочных комплексов (оборудовать информационной системой, тактильной разметкой); приведение высоты бордюров до норматива; нанесение предупреждающей окраски на все предметы, являющиеся препятствием по пути следования к театру; адаптировать пути передвижения препятствия на маршруте (цветочные клумбы, деревья, выступающие элементы зданий, изменение направления движения, пешеходный переход) обозначить тактильной плиткой; оборудовать лестницы поручнями; оборудовать стояночные комплексы пандусами.
- Вход на территорию оборудовать информационной системой о театре.
- Оборудовать здание театра информационной, навигационной системой, соответствующими знаками.
- Оказывать людям с МГН ситуационную помощь сотрудниками театра прошедшими инструктаж и обучение.
- Обозначить на схемах (в том числе и мнемосхемах) наиболее оптимальные пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в случае пожара и других аварийных ситуациях и обозначить знаками пути эвакуации предназначенных для МГН.

### ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ (ПАТОЛОГИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА):

- На пути следования к входной двери в театр установить скамейку с подлокотниками (место отдыха);
- Оборудовать лестницу при входе в театр оградительными поручнями;
- Оборудовать кнопками вызова персонала (места отдыха; перед лестницей центрального входа; вход в малый зал и кассу)
- Оборудовать кнопками экстренного вызова персонала санитарно-гигиенические помещения;

### ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, ПЕРЕДВИГАЮЩИХСЯ НА КОЛЯСКАХ:

- Выделить в большом и малом зрительных залах специальные места;
- Оборудовать пандусы в соответствии с ГОСТ;
- В помещениях касса, гардероб, буфет оборудовать стойки согласно ГОСТ;
- Оборудовать кнопками вызова персонала (пандусы);
- Обеспечить оказание ситуационной помощи.

### ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ (НАРУШЕНИЕ СЛУХА):

- Выделить в зрительном зале не менее 5% специально оборудованных мест для слабослышащих и глухих людей.

### ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ПО ЗРЕНИЮ:

- Установить тактильные мнемосхемы;
- Выделить и обозначить места в зале для тифлоперевода;
- Выделить крайние ступени лестниц контрастной полосой с противоскольжением;
- Оборудовать лестницы поручнями, тактильными полосами, контрастного цвета и фактуры;
- Обеспечить оказание ситуационной помощи.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Выйти с предложениями на Администрацию города

		Пензы
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

4.2. Период проведения работ с 2022 года по 2030 год в рамках исполнения План мероприятий программы «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги ст. 15 ФЗ №181.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «28» апреля 2022 г.,
2. Акта обследования объекта: № 1 от «28» апреля 2022 г.
3. Решения Комиссии: здание театра признано объект доступен частично избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата верхних конечностей, с полным и частичным нарушением слуха, нарушением умственного развития, доступен условно избирательно для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата нижних конечностей и с полным и частичным нарушением зрения от «29» апреля 2022 г.

Директор Фомин А.В.

Главный инженер Косолапкин Н.А.

Инженер Котельников Д.В.

Специалист по ОТ Татулашвили О.А.

Эксперт Мироненко А.И.

Эксперт Вихличев С.В.

Эксперт Тюренков С.В.

Эксперт Финогеев И.Д.

Всего прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью

5 ( пять ) ЛИСТОВ

Председатель Мироненко А.И.

Подпись *А.И. Мироненко*



**Акт**  
**согласованных с общественным объединением инвалидов**  
**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**  
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

Государственное автономное учреждение культуры «Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского», ГАУК «Пензенский драматический театр»

**I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): 440000, г. Пенза, ул. Московская, 89

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 5 этажей, 1640 кв.м;

часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или помещение на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет кв.м.

Объект культурного наследия: \_\_\_\_\_

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): \_\_\_\_\_

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство культуры и туризма Пензенской области

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер\*): культура

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): создание и показ спектаклей, бенефис\* музыкальных детских и вечерних спектаклей, мюзиклов, концерт гастролей, творческих вечеров, фестивалей и конкурсов, представление интерьеров театра для фотосъемки и видеосъемки физическим лицам.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): посещаемость - 480 чел., вместимость - 1000 чел.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта) К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У

Мы, ниже подписавшиеся Директор Фомин Александр Владимирович с одной стороны, и Председатель МIRONENKO Алла Ишмуратовна с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У»;
- «да, не соответствуют для К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: «да, не соответствуют для К»
2. Пандус стационарный наружный\*\*: «да, не соответствуют для К»
3. Пандус стационарный внутренний\*\*: «нет»
4. Пандус инвентарный\*\*\*, роллопандус: «нет»
5. Наружная лестница входной зоны: «да, не соответствуют для О-н, С-п, С-ч»
6. Внутренняя лестница входной зоны: «да, не соответствуют для О-н, С-п, С-ч»
7. Поручни наружные входной зоны: «нет»
8. Поручни внутренние входной зоны: «нет»
9. Дверные проемы входной зоны\*\*\*\*: «да, не соответствуют для К, О-н, С-п, С-ч»
10. Подъемные платформы наружные: «нет»
11. Подъемные платформы внутренние: «нет»
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): «да, соответствуют для К, О-н, О-в, С-п, С-ч»
13. Лифт пассажирский: «нет»
14. Лифт грузовой: «нет»
15. Мобильные лестничные подъемники: «нет»
16. Санитарно-гигиенические помещения: «да, соответствуют для К, О-н, О-в, С-п, С-ч»
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У: «нет»
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: «нет»
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

звуковой информации: «нет»

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: «нет»

17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: «нет»

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: «нет»

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: «нет»

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: «да, соответствуют для С-п, С-ч»

#### IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами) «Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского», расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) 440000, г. Пенза, ул. Московская, 89 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории) Территория прилегающая к объекту не принадлежит учреждению.	
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	Входной узел имеет стационарный пандус, лестничный марш, входную площадку, входной тамбур, входные, тамбурные двери не соответствующие нормам правил, имеется препятствие в виде порога входной двери с двух сторон. Организовано сопровождение сотрудниками учреждения, имеется инвентарный пандус через пороги, устанавливается по мере надобности инвалидам на кресле колясках (условно доступно).	
2.2	К, О-н	У входной зоны перед стационарным пандусом, в доступном для инвалидов месте установлена кнопка вызова персонала учреждения со знаком «инвалид» на контрастном фоне, продублирована контактным номером телефона	
2.3	К, О-н, О-в,	Предоставление услуг организовано на месте с сопровождением	

	С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	сотрудниками учреждения, включая допуск на объект сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-проводников, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н). (Сопровождение инвалидов Г, У, по требованию).	
2.4		Распоряжением № ____ от _____, назначены ответственные сотрудники: согласно Приложению № ____, обеспечивающие сопровождение инвалидов, в том числе передвигающихся на креслах – колясках, от входного узла, движение внутри здания к месту предоставления услуги, с которыми проведен инструктаж в соответствии с распоряжением № ____ от _____ Приложению № ____ и в должностные инструкции которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен _____), ответственный за проведение инструктажа _____ (сотрудник обученный по программе повышения квалификации в сфере доступной среды с получением удостоверения и занесением квалификации в Федеральный реестр дополнительного образования) Распоряжением № ____ от _____, об утверждении Инструкции по обслуживанию людей с инвалидностью	Распоряжение № ____ от _____, Приложение № ____ Распоряжением № ____ от _____, об утверждении и Инструкции по обслуживанию людей с инвалидностью
3		<b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>	
3.1	К, О-н, С-п, С-ч	Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы, пути эвакуации (условно доступно), организованно сопровождение сотрудниками учреждения, переходов в другие здания, внутренних лестниц учреждение не имеет.	
3.2	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	Перемещение, внутри здания до места предоставления услуги организовано сотрудниками учреждения, см. п. 2.4	Распоряжение № ____ от _____, Приложение № ____
4		<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>	
4.1	К, О-н, О-в, С-п, С-ч	Обслуживание инвалидов на объекте предоставляется в большом и малом зале на 1 этаже, с помощью персонала учреждения.(условно доступно)	
4.2	К, О-н, О-в, С-п, С-ч	Перемещение, внутри здания до места предоставления услуги организовано сотрудниками учреждения, см. п. 2.4	Распоряжение № ____ от _____, Приложение № ____
5		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>	
5.1	К, О-н, О-в,	На объекте присутствует санитарно-гигиеническое помещение. Размеры и внутреннее оборудование санузла до его реконструкции не соответствуют требованиям для инвалидов. Помещение частично доступно для инвалидов. Посещение возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости)	
5.2	С-п, С-ч	Туалет не адаптирован для слепых (посещение туалета возможно с сопровождением)	
5.3	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	Сопровождение инвалидов до санитарно-гигиенического помещения и оказания необходимой помощи организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п. 2.4	Распоряжение № ____ от _____, Приложение № ____

6		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>	
6.1	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	Информационное обеспечение на Объекте с помощью персонала учреждения	Распоряжение № ____ от _____, Приложение № ____
6.2	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	Имеется информация об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг на объекте, на официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На сайте учреждения <a href="https://www.penzateatr.ru/">https://www.penzateatr.ru/</a> размещены: - контактная информация; - информация о путях движения к ОСИ от ближайшей станции метро; остановок наземного пассажирского транспорта (схема); - информация о предоставляемых услугах; - памятка для инвалида - сведения о наличии парковки для автотранспорта инвалидов; - версия для слабовидящих.	
6.3	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	Назначен ответственный за предоставление информации о доступности услуг для посетителей с инвалидностью на интернет-сайте; разработка и наполнение версии сайта для людей с нарушением зрения Ответственный: _____	Распоряжение № ____ от _____, Приложение № ____
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>			
7		<b>Зона: пути движения к Объекту</b>	
7.1	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	- остановка «Центральный рынок», автобусы № 54, 66, 70, 149, троллейбус №7 - наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть расстояние до объекта от остановки транспорта: 259 м до остановки трамвая «Центральный рынок»	
8		<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	
	К, О-н	Около входа в театр организованы парковочные места, не оборудованные для инвалидов по СП 59.13330.2020	

**Примечание:**

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.  
В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.  
Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.  
Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

**V. Рекомендации** (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНиП, СП, ГОСТ):

Установить у начала марша наружной лестницы и пандуса на высоте 0,8 - 1,2 м кнопку вызова для оказания помощи с соответствующей табличкой п. 6.4.2 СП 59.13330.2020.

На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08 - 0,1 м. Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотолюминесцентным покрытием, если это предусмотрено заданием на проектирование. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени - не более 0,04 м. В том случае, если лестница включает в себя несколько маршей,

предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша п. 6.2.8 СП 59.13330.2020.

С двух сторон одно- и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261. Высоту поручня определяют от его верхней части до поверхности проступи ступеней и принимают 0,9 м. Края поручней со стороны пешеходных путей должны быть расположены в одной вертикальной плоскости с границами прохожей части внешней лестницы. При расчетной ширине прохожей части внешней лестницы 4 м и более следует предусматривать центральные двусторонние поручни. Они могут выполняться с разрывом в плане на горизонтальных площадках. Перед нижним и верхним маршами внешней лестницы следует предусматривать завершающие части поручней, которые должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей на 0,3 м. В стесненных условиях допускается выполнять завершающие части поручней под углом 90° во внешнюю сторону. Форма завершающих частей поручней должна быть травмобезопасной: с плавным завершением вниз, в сторону ограждения или стены и т.п. Расстояние любой прилегающей поверхности до поручней в свету должно быть не менее 0,06 м п. 5.1.13 СП 59.13330.2020.

По продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги следует предусматривать бортики высотой не менее 0,05 м п. 6.2.10 СП 59.13330.2020.

Оборудовать помещения театра набором информационных тактильных табличек и указателей, графических или со шрифтом Брайля, отображающих информацию о помещении, согласно п. 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4 СП 59.13330.2020.

Оборудовать существующее санитарно-гигиеническое помещение для посетителей опорными поручнями около унитаза, раковины и на стенах по периметру, системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи, а также выполнить иные требования для инвалидов, передвигающихся с помощью дополнительных опор и инвалидов по зрению, согласно нормам, п. 6.3 СП 59.13330.2020.

В срок до конца августа 2022 г. разместить на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в полном объеме информацию, указанную в п. 6.2 настоящего Акта о доступности для инвалидов помещений театра.

Подготовить обращение в Администрацию города Пензы по приведению прилегающей территории и парковочных мест для инвалидного транспорта согласно нормам СП 59.13330.2020.

Подпись руководителя Объекта  
или доверенного лица

  
/ А.В. Фомин  
М.П. 

«29» апреля 2022 г.

Подпись руководителя общественного  
объединения инвалидов

  
/ А.И. Мироненко  
М.П. 

«29» апреля 2022 г.

\* Выбирается из следующих сфер деятельности: здравоохранение, образование, социальная защита населения, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт и дорожно-транспортная инфраструктура, жилые здания и помещения, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов).

\*\* Пандус стационарный: сооружение, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, состоящее из маршей (имеющих сплошную наклонную по направлению движения поверхность) и горизонтальных площадок (для отдыха и/или маневрирования).

\*\*\* Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического использования, например сборно-разборный, откидной, выдвигной, приставной, перекатной и т.д.

\*\*\*\* Дверной проем оценивается по двум параметрам: ширина дверного проема и высота порогов

Всего прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью

6 ( *шесть* ) листов

Председатель Мироненко А.И.

Подпись

